


- 御注意**
1. 本圧縮機ノメンテナンススペースシテ 1.5m×3mヲ確保シテ下サイ。
 2. 本圧縮機ノメンテナンス用シテ吊下ゲ荷重容量2ton以上ノホイストラ主電動機軸方向ニ移動可能ナ状態ニ御意下サイ。
 3. ドレイン配管ハ排出状態ガ確認デキルヨクニ開放シテ下サイ。
 4. アンロード運転ガ長時間ニワタルヨクニ運転ヲサレル場合ハ特ニ圧縮機室内換気ヲ充分ニ行エルヨク御意下サイ。

名称	日立オイルフリースクルー圧縮機 SDS-H31K			
	据付寸法図			
製図	検図	設計	年月日	縮尺
川島			H20.1/8	1/30
 AKTIO Corporation				図番
				15-527-SKZ1